

岳阳市生态环境局

岳环评辐表[2024]04号

湖南岳阳湘阴界头铺 110 千伏变电站 2 号 主变扩建输变电工程环境影响报告表的 批 复

国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司：

你公司报送的《关于申请对湖南岳阳湘阴界头铺110千伏变电站2号主变扩建输变电工程环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司拟在岳阳市湘阴县建设湖南岳阳湘阴界头铺 110 千伏变电站 2 号主变扩建输变电工程。

本次主要建设内容有：界头铺 110kV 变电站主变扩建工程、袁家铺 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程、袁家铺-界头铺 110kV 线路新建工程和配套线路改造工程，共 4 个子项目。1、界头铺 110kV 变电站主变扩建工程：本期扩建一台 50MVA 主变（2#），扩建 1 个 110kV 出线间隔，至袁家铺 220kV 变电站，拆除一座有效容积 16m³ 的事故油池并在原址上新建一座有效容积 25m³ 的事故油池。2、袁家铺 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程：扩建 1 个 110kV 出线间隔，至界头铺 110kV 变电站。3、袁家铺-界头铺 110kV 线路新建工程：

新建单回架空线路路径长 16.4km，电缆线路路径长 0.15km。

4、配套线路改造工程：为满足本工程新建 110kV 线路钻越需要，对四条 220kV 线路（袁宋线、罗袁 II 线、罗袁 I 线、袁捞线、袁塆线）进行升高改造，升高改造段路径全长 2.19km。

项目总投资 3938 万元，其中环保投资约为 68.8 万元，占总投资 1.75%。

根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见，建设单位在落实《湖南岳阳湘阴界头铺 110 千伏变电站 2 号主变扩建输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我局同意该工程按《报告表》提出的工程规模、路径、各项防护措施建设。

二、在工程设计、施工、运行管理中，必须全面落实《报告表》提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实电磁环境影响污染防治等环保措施，确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

2、加强噪声和扬尘管理。施工期应按《报告表》提出的要求，落实污染控制措施，文明施工，减少噪声、扬尘对周围环境的影响，将施工影响降低到最低，确保噪声、扬尘污染物达标排放；运营期加强设施的维护和运行管理，定期开展监测。

3、加强对施工人员环境保护意识的管理，施工完后及时清理现场并进行植被恢复，不对工程周边区域的动植物及生态环境造成破坏。

4、加强固体废物管理。变电站主变事故油、废铅蓄电池由有资质单位回收处置。

5、加强电磁环境的科普宣传，预防和减少纠纷。项目一旦出现纠纷投诉，建设单位应积极应对，及时联系有资质的监测单位进行监测，并迅速完善有关辐射安全防护措施，妥善处理纠纷。

三、工程建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续，如自批复之日起超过5年方开工建设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

四、本项目竣工后，应按法定时限要求开展环保竣工自主验收工作，并按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

五、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环评文件送至岳阳市生态环境局湘阴分局，本工程由岳阳市生态环境局湘阴分局负责辖区内日常环境监管工作。



抄送：岳阳市生态环境局湘阴分局